

**Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях МУП «Лискинская
Горэлектросеть» на 2021 год.**

1. Сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине.
2. Применение самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4-6 кВ.
3. Использование максимально допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-6 кВ с целью увеличения пропускной способности и адаптации к росту нагрузок.
4. Работы по выравниванию нагрузок фаз в электросетях.